



URZĄD GMINY NOWE MIASTO
SEKRETARIAT
wpłynęło
dnia 12. 01. 2018
Zal. 192
Nr rejestru ... podpis ...

P. Wólczyński

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOŃSKU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PŁOŃSKU
ul. Sienkiewicza 7a, 09-100 Płońsk
email: plonsk@psse.waw.pl tel./ fax. (023) 662-28-39

PPIS.HKN.4300.17.1.2018

Płońsk, dn. 05.01.2018r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO W GOŚCIMINIE WIELKIM

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn.zm.)
- § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych w 2017r. w ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
w Gościmie Wielkim

Lp.	Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru	Zakres badań
1	10.01.2017	HKL.6000-2-7/15/2017 Z DN.11.01.2017	Sklep Spożywczy Karolinowo	Monitoring kontrolny
2	16.01.2017	HKL.6000-2-10/16/2017 z dn. 20.01.2017 HKL.9051.1.00260.2017 ZDN. 09.02.2017 PBP/260/P/2017 Z DN. 23.01.2017	Sklep Spożywczy Latonice	Monitoring przeglądowy
3	03.04.2017	3217/03/2017/M/1 z dn.06.04.2017 3217/03/2017/F/1 z dn.06.04.2017 3217/03/2017/F4 z dn.24.05.2017	Stacja uzdatniania wody Gościmin Wielki	Monitoring przeglądowy
4	03.04.2017	3217/03/2017/F/3 z dn.20.04.2017 3217/03/2017/M/3 z dn.06.04.2017	DPS Karolinowo	Monitoring kontrolny
5	03.04.2017	3217/03/2017/F/2 z dn.20.04.2017 3217/03/2017/M/2 z dn. 06.04.2017	Przepompownia – Gąsocin	Monitoring kontrolny
6	18.05.2017	1831/05/2017/F/1	Stacja uzdatniania wody Gościmin Wielki	Nadzór bieżący
7	18.05.2017	1831/05/2017/F/2	Sklep Spożywczy Latonice	Nadzór bieżący

8	18.05.2017	1831/05/2017/F/3	DPS Karolinowo	Nadzór bieżący
9	18.05.2017	1831/05/2017/F/4	Przepompownia – Gąsocin	Nadzór bieżący
10	11.07.2017	HKL.6000-2-187/499,500/2017 Z DN. 12.07.2017	Sklep Spożywczy Karolinowo Ubojnia Gościmin	Monitoring kontrolny Monitoring kontrolny
11	03.10.2017	3108/09/2017/F/1 z dn. 10.10.2017 3108/09/2017/M/1 z dn.05.10.2017	Stacja uzdatniania wody Gościmin Wielki	Monitoring kontrolny
12	03.10.2017	3108/09/2017/F/1 z dn. 10.10.2017 3108/09/2017/M/1 z dn.05.10.2017	Przepompownia – Gąsocin	Monitoring kontrolny

Uzasadnienie

Parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne **monitoringu kontrolnego**: mętność, smak, zapach, barwa, przewodność, odczyn (pH), jon amonowy, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli.

Parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne w ramach prowadzonego **monitoringu przeglądowego**: mętność, barwa, zapach, przewodność, pH, smak, twardość, utlenialność z KMnO_4 , jon amonowy, azotyny, azotany, chlorki, żelazo, mangan, fluorki, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, glin, siarczany, arsen, selen, antymon, rtęć, sól, 1,2-di-chloroetan, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, benzo(a)piren, Σ WWA, pestycydy, Σ pestycydów, cyjanki, bor, benzen, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. $22 \pm 2^\circ\text{C}$ po 72h, bakterie z grupy coli, bakterie Escherichia coli, Enterokoki (paciorkowce kałowe), Clostridium perfringens.

Promieniotwórczość: Rad (Rad-226); Rad (Rad-228); Radon 222 (Rn222); Tryt(H3).

W miesiącu marcu 2017 w próbce pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z punktu poboru zlokalizowanym w stacji uzdatniania wody Gościmin Wielki stwierdzono podwyższoną wartość manganu i mętności. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa przeprowadził działania naprawcze, a ponownie pobrane próby w dniu 18.05.2017r. wykazały wartości tych parametrów zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia Z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz.1989).

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane w 2017r. dostarczanej mieszkańcom gminy Nowe Miasto i gminy Sońsk Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza, że mieszkańcy następujących miejscowości: **Gąsocin, Soboklęszcz, Komory Dąbrowne, Gutków, Bądkowo, Łopacin, Spondoszyn, Kosmy Pruski, Cichawy, Gucin, Nowe Miasto, Gościmin Wielki, Zasonie, Stare Zawady, Karolinowo, Henrykowo, Czarnoty, Zawady B, Szczawin, Wólka Szczawińska, Anielin, Nowe Miasto Folwark, Latonice, Władysławowo, Janopole, Jurzyn, Miszewo B, Belin, Grabie, Kubice, Janówek, Koźniewo Średnie, Kosmy Wielkie, Modzele Bartłomieje** korzystający z wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Gościminie spożywają wodę ocenianą jako przydatną do spożycia przez ludzi, tzn. bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Nowe Miasto
2. Wójt Gminy Sońsk
3. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
4. PSSE Ciechanów

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PŁŃSKU
lek. med. Krzysztof Bielski