




PSSE.HK.9020.1.27.2024

PN



Płońsk, dnia 8 lutego 2024 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO NOWE MIASTO ZA 2023 r.**

Na podstawie:

- art.1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338, z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.),
- § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych i zbadanych w 2023 r. w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody
do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowe Miasto za 2023 r.**

Uzasadnienie

W ramach monitoringu jakości wody do spożycia, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w 2023 r., pobrano do badań laboratoryjnych 6 próbek wody dostarczanej z wodociągu publicznego Nowe Miasto (4 próbki zostały zbadane w zakresie parametrów grupy A, 1 próbka w zakresie parametrów grupy B oraz 1 próbka kontrolna).

W ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława, pobrano 5 próbek wody (4 próbki zostały zbadane w zakresie parametrów grupy A, 1 próbka w zakresie parametrów grupy B). Badania wykonano zgodnie z harmonogramem na 2023 r., ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płońsku.

Analizy wody objęte monitoringiem wykonano w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wśród parametrów grupy A oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodorowych (pH) oraz przewodność elektryczna.

Wśród parametrów grupy B oznaczono: enterokoki, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σ pestycydów, rtęć, selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (Σ WWA), Σ trihalometanów (Σ THM), glin, jon amonu, chlorki, mangan, siarczany, sól, utlenialność z KMnO_4 , żelazo, bromodichlorometan, trichlorometan (chloroform), twardość.

Przeprowadzone badania w ramach kontroli wewnętrznej wykazały w 1 próbce wody, przekroczenie dopuszczalnej wartości badanego parametru – enterokoki, wynoszące 1 jtk w100 ml wody, określonego w załączniku nr 1 część A tabela 1 do obowiązującego rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdził brak przydatność wody do spożycia przez ludzi w 1 punkcie czerpalnym, który jest zaopatrywany w wodę pochodzącą z wodociągu publicznego Nowe Miasto.

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, jakość wody w ww. zakresie uległa poprawie i uzyskano wyniki zgodne z obowiązującym rozporządzeniem. Wystąpienie krótkotrwałego przekroczenia parametru mikrobiologicznego, nie miało wpływu na ogólną ocenę jakości wody.

W pozostałych próbkach wody, zbadanych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku, na podstawie prowadzonego nadzoru stwierdza, że jakość wody dostarczanej z wodociągu publicznego Nowe Miasto w 2023 r. mieszkańcom **miasta Nowe Miasto oraz mieszkańcom 2 miejscowości gminy Nowe Miasto: Kadlubówka, Miszewo Wielkie**, spełnia wymagania określone w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej w 2023 r. z wodociągu publicznego Nowe Miasto.**

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Płońsku
Joanna Kallnowska-Morka

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto
2. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
3. a/a