



Płońsk, dnia 3 października 2023 roku

HKN.4300.17.25.2023

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO GOŚCIMIN WIELKI

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338, z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.),
- § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranej w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

**stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
Gościmin Wielki**

Przeprowadzone badania próbek wody pobranej z punktów zgodności/monitoringowego z zakładu uzdatniania/ strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Gościmin Wielki w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 10.07.2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-395/900,901,902/2023 z dnia 14.07.2023 r. (data wpływu 18.07.2023 r.) oraz w ramach kontroli wewnętrznej:

- pobranej w dniu 28.07.2023 r., zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr 2800/23 z dnia 01.08.2023 r., - Stacja Uzdatniania Wody Gościmin Wielki- woda uzdatniona,
- pobranej w dniu 09.08.2023 r., zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr 2983/23 z dnia 14.08.2023 r. (data wpływu 18.09.2023 r.) – Stacja Uzdatniania Wody Gościmin Wielki – woda uzdatniona,
- pobranej w dniu 21.09.2023 r., zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr 3680/23 z dnia 25.09.2023 r. – Stacja Uzdatniania Wody Gościmin Wielki – woda uzdatniona,

- pobranej w dniu 26.09.2023 r., zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr 3763/23 z dnia 02.10.2023 r. – Stacja Uzdatniania Wody Gościmin Wielki – woda uzdatniona,

wykazały ponadnormatywną zawartość manganu, pozwalającą na stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Wartość parametru manganu jest niezgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zawartymi w załączniku nr 1 część C tabela 2 ww. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej **ok. 6536 mieszkańcom miasta Nowe Miasto oraz 33 miejscowości gminy Nowe Miasto i gminy Sońsk: Gąsocin, Soboklęszcz, Komory Dąbrowne, Gutków, Bądkowo, Łopacin, Spondoszyn, Kosmy Pruski, Cichawy, Gucin, Nowe Miasto (ulice Gościmińska, Reymonta, Sienkiewicza, Wolności, Brzozowa, Akacyjowa, Klonowa, Lipowa, Świerkowa, Pogodna, Grunwaldzka, Młodzieżowa, Ciechanowska od numeru 45 do numeru 122), Gościmin Wielki, Zasonie, Stare Zawady, Karolinowo, Henrykowo, Czarnoty, Zawady B, Szczawin, Wólka Szczawińska, Anielin, Nowe Miasto Folwark, Latonice, Władysławowo, Janopole, Jurzyn, Miszewo B, Belin, Grabie, Kubice, Janówek, Koźniewo Średnie, Kosmy Wielkie, Modzele Bartłomieje**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza, że mieszkańcy ww. miejscowości korzystający z wody dostarczanej z wodociągu publicznego Gościmin Wielki spożywają wodę ocenioną jako warunkowo przydatną do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Płońsku
Joanna Kallnowska-Morka

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
2. Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto, ul. Apeeczna 8, 09-120 Nowe Miasto
3. Wójt Gminy Sońsk, ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk
4. a/a