



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku


NOUP.9020.1.4.2026
Płońsk, 2026-01-21

KOMUNIKAT 1/2026 z dnia 21.01.2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku informuje, że w badaniu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gościmin Wielki, gmina Nowe Miasto, zaopatrującego w wodę ok. 6600 mieszkańców miasta Nowe Miasto oraz 33 miejscowości gminy Nowe Miasto i gminy Sońsk: Gąsocin, Soboklęszcz, Komory Dąbrowne, Gutków, Bądkowo, Łopacin, Spondoszyn, Kosmy Pruszek, Cichawy, Gucin, Nowe Miasto (ulice Gościńska, Reymonta, Sienkiewicza, Wolności, Brzozowa, Akacyjowa, Klonowa, Lipowa, Świerkowa, Pogodna, Grunwaldzka, Młodzieżowa, Ciechanowska od numeru 45 do numeru 122), Gościmin Wielki, Zasonie, Stare Zawady, Karolinowo, Henrykowo, Czarnoty, Zawady B, Szczawin, Wólka Szczawińska, Anielin, Nowe Miasto Folwark, Latonice, Władysławowo, Janopole, Jurzyn, Miszewo B, Belin, Grabie, Kubice, Janówek, Koźniewo Średnie, Kosmy Wielkie, Modzele Bartłomieje, stwierdzono podwyższoną wartość parametru fizykochemicznego - mangan w wodzie, pozwalającą na stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia.

Podwyższona zawartość manganu może obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. pogorszenie smaku i zapachu, brunatne zabarwienie armatury, przebarwienia bielizny podczas prania.

**WODA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO GOŚCIMIN WIELKI
NADAJE SIĘ DO PICIA I INNYCH CEŁÓW UŻYTKOWYCH**



Informacja dotycząca jakości wody wraz z zaleceniami obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płońsku
Marzanna Kapuścińska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto, ul. Apełeczna 8, 09-120 Nowe Miasto
2. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
3. Wójt Gminy Sońsk, ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk
4. a/a



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7a,
09-100 Płońsk
+48 (23) 662 46 99
sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl
Adres eDoręczeń: AF-PI-84848-46776-FDRSE-21